



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej

ON-HK.903.358.2023

Środa Wielkopolska, dnia 01.12.2023 r.

**Orlen S.A. – Oddział PGNiG
w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra**

OCENA O JAKOŚCI WODY nr 293.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych z indywidualnego ujęcia wody w Kopalni Gazu Ziarnego Kaleje w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniach:

- 29.09.2023 r., w których stwierdzono przekroczenie parametru żelaza w ilości 301 µg/l (sprawozdanie z badań nr SB/122578/10/2023, data wpływu 09.10.2023 r.),
- 09.11.2023 r. po przeprowadzeniu działań naprawczych, w których nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametru żelaza (sprawozdanie z badań nr SB/141768/11/2023, data wpływu 15.11.2023 r.),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie badanych parametrów woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Środzie Wielkopolskiej
Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr Małgorzata Ignasiak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat (Poczta Polska, list ekonomiczny)

2. a/a

Do wiadomości:

Gmina Zaniemyśl (E-PUAP)

ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl

AP

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1 | 63-000 Środa Wielkopolska
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 2867080 | 61 2867083
sekretariat.psse.srodawlkp@sanepid.gov.pl
| higiena_komunalna.psse.srodawlkp@sanepid.gov.pl
NIP 786-12-44-641 | REGON 000655244
<https://www.gov.pl/web/psse-sroda-wielkopolska/PSSESrodaWlkp/SkrytkaESP>